

Gällivare kommuns föreskrifter om rengöring (sotning).

Beslutade den 2004-09-28

Gällivare kommun föreskriver följande med stöd av 3 kap, 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Inledande bestämmelser

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om vilka objekt som omfattas av krav på rengöring (sotning) enligt 3 kap, 4 § första stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilken intervall rengöring (sotning) skall ske jämt fördelade under eldningsperioden.

2 § Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare skall sotning utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med **fasta bränslen**, sotning göras enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier

3 ggr/år Avser konventionella pannor om perioden nov - april

4 ggr/år Avser konventionella pannor om perioden sep - april

3 ggr/år Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.

2 ggr/år Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

3 § Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning göras enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier

3 ggr/år Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.

2 år Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

4 § Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier

6 ggr/år Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.

1 år Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för ett enskilt hushålls behov skall sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

5 § Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande.

Frist Tillämpningskriterier

1 år Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd.

4 år Avser eldstäder som *inte* utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

4 år Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

6 § Imkanaler i restaurang eller andra större kök

Frist Tillämpningskriterier

3 ggr/år Avser imkanaler betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.

1 ggr/år Avser imkanaler betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet.

7 § Undantag

Undantag från rengöring (sotning) medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen, övergångsförfarandet vid införande av nya föreskrifter om rengöringsfrister samt att i enskilt fall ändra rengöringsfristerna när det är betingat av brandskyddsmässiga skäl som t ex ändrad eldningsfrekvens.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 2005-01-01 då statens räddningsverks föreskrifter (SRVFS 1996:6) om sotnings- och kontrollfrister skall upphöra att gälla.

GÄLLIVARE KOMMUN

Service- o teknikförvaltningen

Räddningschef Kjell Ragnestam